

Black out all'ospedale di Circolo

Pubblicato: Martedì 23 Novembre 2004

Cinque minuti di black-out totale all'ospedale di Circolo, poco dopo le 19. Un buio che poteva costare caro a qualche paziente se non fossero entrati in funzione, nei reparti dove l'urgenza è 24 ore su 24, come la rianimazione, i gruppi elettrogeni che garantiscono l'autonomia energetica temporanea. L'incidente non è dipeso dall'impianto dell'ospedale, ma da una cabina elettrica dell'Enel che, per cause ancora da accertare, è andata a fuoco. «Si tratta di una cabina a monte dell'ospedale – spiega Giuseppe Rossi, responsabile impianti e manutenzione dell'ospedale di Circolo -, peraltro non dell'azienda, ma dell'Enel. Difficile dire quale sia stata la causa dell'incendio. Di certo la sua collocazione intermedia rispetto all'ospedale ha interrotto l'erogazione a tutta l'azienda. Comunque i vecchi gruppi elettrogeni hanno risposto molto bene all'emergenza».

Tranquillo anche Roberto Rotasperi, direttore generale dell'Ospedale di Circolo. «Il personale medico e paramedico ha gestito con grande efficienza l'emergenza, tanto che non c'è stato alcun problema per i degenti».

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it