

Guasto in piscina, quattro bimbi all'ospedale

Pubblicato: Lunedì 22 Ottobre 2007

La rottura di uno scambiatore ha creato una certa apprensione questa mattina, lunedì 22, alla piscina della Moriggia a Gallarate.

 Il guasto ha infatti provocato una fuoriuscita involontaria ruggine, mentre in acqua, nella vasca piccola (nella foto) si stava svolgendo una lezione di nuoto con un gruppo di bambini di una scuola elementare.

Quattro di loro sono stati portati a scopo precauzionale al reparto di pediatria dell'ospedale di Gallarate, ma per fortuna dopo una visita di controllo sono stati dimessi. Solo uno di loro è rimasto un paio d'ore in osservazione a causa di un'irritazione alle vie respiratorie ma non si è trattato di nulla di grave.

«Il problema – fanno sapere i responsabili dell'impianto che è gestito da Amsc – si è verificato intorno alle 10,30. Un tecnico si è accorto del guasto a uno scambiatore di calore che si è crepato per l'usura e ha permesso di fare uscire i bimbi dalla vasca piccola. Per precauzione li abbiamo poi fatti visitare in pediatria, mentre nel frattempo abbiamo svuotato la piscina interessata e l'abbiamo nuovamente riempita».

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it