

VareseNews

Circolo, problemi agli impianti e operazioni in ritardo

Pubblicato: Martedì 16 Giugno 2009

Sono riprese questa mattina – martedì 16 – anche se in ritardo rispetto all’orario consueto le operazioni chirurgiche all’Ospedale di Circolo di Varese **bloccate ieri da un problema all’impianto elettrico**.

A metà mattina era ancora una la sala operatoria non utilizzabile, nel reparto di neurochirurgia, nella quale erano in corso alcune verifiche tecniche. In tarda mattinata i problemi sono stati risolti.

La gran parte dei blocchi operatori era tornata utilizzabile intorno alle 18,30 di ieri, 15 giugno, ma a quel punto anche le poche sedute chirurgiche previste (è appena entrato in vigore il piano estivo che prevede una riduzione di interventi) sono state rimandate per consentire ulteriori accertamenti.

Secondo i responsabili dell’Ospedale, l’attività di emergenza sarebbe comunque stata garantita sin da ieri pomeriggio.

I tecnici della manutenzione hanno lavorato tutta al giornata e anche nella notte per riaprire le bocchette dell’aria condizionata, bloccate dal sistema antincendio che è scattato alle 6 di mattina dopo un calo di tensione.

Nessun black out interno, ma tutta colpa di una fermata della centralina Enel esterna all’azienda ospedaliera, che ha però determinato una momentanea assenza dell’afflusso di corrente al “circolo”. I cosiddetti “gruppi rotanti”, che forniscono energia autonoma alla struttura in caso di black out dall’eterno, sono entrati in funzione, ma il sistema ha percepito uno stacco di un secondo e, in automatico, ha determinato la chiusura delle serrande tagliafuoco dell’aria condizionata.

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it