

Black out al Circolo: sale chirurgiche al buio

Pubblicato: Giovedì 24 Novembre 2016



Un black out questa mattina, giovedì 24 novembre, ha paralizzando l'attività chirurgica dell'ospedale di Varese.

Per cause ancora da individuare, **l'intero blocco chirurgico è rimasto senza elettricità** impedendo l'avvio degli interventi in calendario. Rimane anche da chiarire, come raccontano i presenti, come mai non sia entrato in funzione il gruppo di continuità di emergenza nel caso di mancanze energetiche.

I casi urgenti sono comunque gestiti in una delle sale chirurgiche della day surgery che è collocata nel padiglione centrale e che non è stata interessata dal black out. Nel corso della mattinata **altre due sale sono state impiegate per operare le pazienti della senologia già preparate.**

Il black out è avvenuto mentre il personale si stava preparando ad accogliere i pazienti, che sono poi stati sistemati nella recovery room in attesa dell'autorizzazione alla ripresa delle attività. Autorizzazione che a mezzogiorno non era ancora arrivata.

Già nell'ottobre del 2007, con l'ospedale fresco di inaugurazione, un black out bloccò l'attività chirurgica che stava per partire. Anche in quel caso non partì il gruppo di continuità. L'allora presidente della Regione Roberto Formigoni **nominò una commissione** per far luce sull'episodio che si concluse senza evidenziare precise responsabilità.

A fine mattinata è arrivato **un comunicato ufficiale del ASST Sette Laghi** che conferma e spiega

l'accaduto:

“Questa mattina, poco prima delle 8.00, un blackout ha interessato una sottostazione Enel che alimenta il Monoblocco – si legge nel documento – La corrente è tornata nel giro di pochi minuti, ma per estrema prudenza gli interventi chirurgici e tutte le procedura invasive programmate sui pazienti da eseguire nel Monoblocco sono stati sospesi, sino al completamento delle necessarie verifiche, pur essendo stata già controllata la piena funzionalità dei gruppi elettrogeni, regolarmente sottoposti a tutti i controlli prescritti dalla norma.

La gestione delle urgenze è garantita grazie alla disponibilità di sale di un altro blocco operatorio. All’evidenziarsi del problema, l’Azienda ha attivato immediatamente tutte le procedure organizzative previste per la gestione ottimale della situazione”.

Alle 16 circa la ASST Sette Laghi comunica:

“Intorno alle 15.00 si sono conclusi positivamente i test che consentono la riattivazione delle sale operatorie e dei servizi sanitari interessati dal breve blackout e la cui attività era stata sospesa stamattina in via prudenziale. E’ stato quindi possibile ripristinare in piena sicurezza il regolare svolgimento di tutte le attività sanitarie”.

Alessandra Toni

alessandra.toni@varesenews.it